



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 51 п. Сенной Вольского района Саратовской области», ИНН
6441009706

№ A-5133/15-263

413853 Саратовская область
г. Балаково, ул. Ленина, 100
(место составления акта)

20 декабря 2018
(дата составления акта)
08:00
(время составления акта)

По адресу: ул. Солопова, д. 17А, п. Сенной, Вольский район, Саратовская область, 412975
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.А. Бурлина от 07.12.2018г. № 5133-РП/СО в период с 14.12.2018 г. по 20.12.2018 г. была проведена внеплановая, выездная проверка по контролю ранее выданного предписания от 30.08.2018 г. № П-2666/15-100

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата; плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 п. Сенной Вольского района Саратовской области» (далее МДОУ «Детский сад № 51 п. п. Сенной»), ИНН 6441009706. Зарегистрированного по адресу: ул. Солопова, д. 17А, п. Сенной, Вольский район, Саратовская область, 412975

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность


"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) заведующий МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» Плаксина О.А.  14.12.2018 г. 11⁰⁰

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Новиков Вадим Алексеевич – начальник Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора;
- Кандагуров Сергей Александрович – старший государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора;
- Шинкаренко Александр Александрович – государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

ФИО	Должность	Дата и номер приказа о назначении
Плаксина Ольга Анатольевна	Заведующий МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной»	Приказ № 1 от 11.01.2009

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверкой выполнения п.п. 1-9 ранее выданного предписания от 30.08.2018 г. № П-2666/15-100 установлено:

№ п/п	Содержание ранее выявленного нарушения и срок его исполнения	Материалы, подтверждающие выполнение нарушения	Результат проверки
1.	Нарушена организация эксплуатации электроустановок: МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» приказом № 69 от 02.07.2018 ответственным за электрохозяйство назначен Яфаров И.Р., прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора по основному месту работы в Сенновская дистанция электроснабжения Структурного подразделения Приволжской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».	Ответственный за электрохозяйство МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» Яфаров И.Р. 31.08.2018 прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора на группу V по электробезопасности от МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» в качестве административно-технического персонала. Представлена копия удостоверения о проверке знаний норм и правил, а также выписка из журнала учета проверки норм и правил при работе в электроустановках	Выполнено

	имеющий V группу по электробезопасности. Проверку знаний Правил от МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» не проходил, заявление о согласовании совмещения не представлено. Срок исполнения до 30.11.2018		
2.	Заместителем ответственного за электрохозяйство Васильева Н.Л. назначена без проверки знаний на соответствующую группу IV по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала от МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной». Срок исполнения до 30.11.2018	Заместитель ответственного за электрохозяйство МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» Васильева Н.Л. 06.09.2018 прошла проверку знаний в комиссии Ростехнадзора на группу IV по электробезопасности от МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» в качестве административно-технического персонала. Представлена копия удостоверения о проверке знаний норм и правил, а также выписка из журнала учета проверки норм и правил при работе в электроустановках	Выполнено
3.	Электроустановка не укомплектована испытанными средствами защиты (отсутствуют протоколы). Срок исполнения до 30.11.2018	Представлены протоколы испытаний средств защиты №38, 39, 40, 41, 42 от 06.11.2018. Испытания и измерения выполнила электротехническая лаборатория филиала ВГЭС АО «Облкоммунэнерго». Свидетельство о регистрации №47-НВ/16 от 02.11.2016	Выполнено
4.	ЩО-1 не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала. Срок исполнения до 30.11.2018	Восстановлено запирающее устройство ЩО-1, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала	Выполнено
5.	ЩО-2 не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала. Срок исполнения до 30.11.2018	Восстановлено запирающее устройство ЩО-2, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала	Выполнено
6.	ЩО-3 не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала. Срок исполнения до 30.11.2018	Восстановлено запирающее устройство ЩО-3, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала	Выполнено
7.	ЩО-4 не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала. Срок исполнения до 30.11.2018	Восстановлено запирающее устройство ЩО-4, препятствующее доступу работников неэлектротехнического персонала	Выполнено
8.	В помещении подвала используется светильник без рассеивателя. Срок исполнения до 30.11.2018	В помещении подвала на светильники установлены рассеиватели	Выполнено
9.	В электрощитовой открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет. Срок исполнения до 30.11.2018	В электрощитовой открыто проложенные заземляющие проводники окрашены в черный цвет	Выполнено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

п.п. 1-9 предписания от 30.08.2018 г. № П-2666/15-100 выполнены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):

- распоряжение от 07.12.2018 г. № 5133-РП/СО;

Подписи лиц, проводивших проверку:

№ 15	Начальник отдела Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, радиационному и атомному надзору	В.А. Новиков
№ 11	Старший инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, радиационному и атомному надзору	С.А. Кандагуров
№ 85	Инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, радиационному и атомному надзору	А.А. Шинкаренко

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» Плаксина Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" декабря 2018 г.

(Дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)